

Milano, Gennaio 2018

**DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013.

**Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) aria/aria**

**Modelli Monosplit**

Unità Esterna	E.E.R.	C.O.P.
H09AP	5,10	5,40
H12AP	4,20	5,10
DC09RQ	4,37	4,50
DC12RQ	3,75	4,10
AC09BQ	3,81	4,13
AC12BQ	3,24	3,81
PC09SQ	3,81	4,13
PC12SQ	3,24	3,81
SC09EQ	3,81	4,13
SC12EQ	3,24	3,81

I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.