

Data : 01/10/2020

## DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013 e ulteriormente prorogata dalla legge 23 n.190 Dicembre 2014.

Inoltre si dichiara che le unità sotto riportate soddisfano i requisiti minimi fissati in allegato F del Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 per l'impiego nell'ambito di riqualificazione e interventi che prevedono il ricorso al "Superbonus 110%".

### Tipologia aria/acqua

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter)

Tipologia	Marca	Versione	Unità Esterna	Unità Interna	Potenza nominale (kW)	EER	COP	Presenza inverter
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU051 U43	HN1616 NK3	5.0	4.60	4.93	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU071 U43	HN1616 NK3	7.0	4.50	4.75	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU091 U43	HN1616 NK3	9.0	3.80	4.40	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU121 U33	HN1616 NK3	12.0	4.00	4.55	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU141 U33	HN1616 NK3	14.0	3.90	4.41	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU161 U33	HN1616 NK3	16.0	3.61	4.26	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU123 U33	HN1639 NK3	12.0	4.00	4.55	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU143 U33	HN1639 NK3	14.0	3.90	4.41	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S3	HU163 U33	HN1639 NK3	16.0	3.61	4.26	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S4 (R32)	HU051MR U44	HN0916M NK4	5.5	4.60	4.90	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S4 (R32)	HU071MR U44	HN0916M NK4	7.0	4.50	4.90	Sì
Aria/Acqua	LG	Split S4 (R32)	HU091MR U44	HN0916M NK4	9.0	4.20	4.65	Sì
Aria/Acqua	LG	Split IWT R32	HU051MR U44	HN0916T NB1	5.5	4.60	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Split IWT R32	HU071MR U44	HN0916T NB1	7.0	4.40	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Split IWT R32	HU091MR U44	HN0916T NB1	9.0	4.10	4.40	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM051M U43	-	5.50	4.60	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM071M U43	-	7.00	4.50	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM091M U43	-	9.00	4.20	4.18	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM121M U33	-	12.00	4.60	4.60	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM141M U33	-	14.00	4.30	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM161M U33	-	16.00	4.00	4.40	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM123M U33	-	12.00	4.60	4.60	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM143M U33	-	14.00	4.30	4.50	Sì
Aria/Acqua	LG	Monoblocco R32	HM163M U33	-	16.00	4.00	4.40	Sì

I valori di EER, e COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.