

Milano, MARZO 2021

DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013 e ulteriormente prorogata dalla legge 23 n.190 Dicembre 2014.

Inoltre LG Electronics dichiara che le unità sotto riportate soddisfano i requisiti minimi fissati dalla tabella 3 dell'allegato F del Decreto Requisiti Tecnici del 7/8/2020 per l'impiego nell'ambito di riqualificazione per interventi che prevedono il ricorso al Super Bonus 110%

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) aria/aria

Modelli Monosplit Commerciali

Unità Esterna	E.E.R.	C.O.P.
Canalizzabili Alta prevalenza H inverter		
UUA1 + UM12FH	3,40	4,10
UUB1 + UM18FH	3,96	3,89
UUC1 + UM24FH	3,70	4,28
UUC1 + UM30FH	3,51	3,97
UUD1/UUD3 + UM36FH	4,20	4,20
UUD1/UUD3 + UM42FH	3,55	3,85
UUD1/UUD3 + UM48FH	3,25	3,71
UUA1 + UM12FH	3,40	4,10
UUB1 + UM18FH	3,96	3,89
UUC1 + UM24FH	3,70	4,28
UUC1 + UM30FH	3,51	3,97
UUD1/UUD3 + UM36FH	4,20	4,20
Canalizzabili Bassa prevalenza H inverter		
UUA1 + UL12FH	3,23	3,71
UUB1 + UL18FH	3,60	3,71
Soffitto H inverter		
UUB1 + UV18FH	3,90	3,71
UUC1 + UV24FH	3,77	4,11
UUC1 + UV30FH	3,41	3,72
UUD1/UUD3 + UV36FH	3,80	4,25

Cassette 4 vie H inverter		
UUA1 + UT09FH	4,10	4,30
UUA1 + UT12FH	3,50	4,00
UUB1 + UT18FH	4,00	3,95
UUC1 + UT24FH	4,10	4,48
UUC1 + UT30FH	3,77	4,20
UUD1/UUD3 + UT36FH	4,42	4,50
UUD1/UUD3 + UT42FH	3,85	4,10
UUD1/UUD3 + UT48FH	3,50	3,71
UUA1 + UT09FH	4,10	4,30
UUA1 + UT12FH	3,50	4,00
UUB1 + UT18FH	4,00	3,95
Canalizzabili Alta prevalenza Standard inverter		
UUD1/UUD3 + UM36F	3,80	3,90
Canalizzabili Bassa prevalenza Standard inverter		
UUA1 + CL09F	3,80	4,30
UUA1 + CL12F	3,23	3,71
UUA1 + CL09F	3,80	4,30
Soffitto Standard inverter		
UUD1/UUD3 + UV36F	3,59	4,15
Cassette 4 vie Standard inverter		
UUA1 + CT09F	4,10	4,30
UUA1 + CT12F	3,50	3,71
UUC1 + CT24F	3,52	3,83
UUD1/UUD3 + UT36F	4,20	4,45
UUD1/UUD3 + UT42F	3,66	3,85
Cassette Round Standard inverter		
UUD1 + UT36F NY0	3,60	3,90
UUD3 + UT36F NY0	3,60	3,90
Console Standard inverter		
UUA1 + UQ09F	4,00	4,20
UUA1 + UQ12F	3,50	3,80
Parete Standard inverter		
UUD1/UUD3 + US36F	3,70	3,90
Cassette 4 vie Compact inverter		
UUC1 + UT36F	3,40	3,90

I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.